



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел 718-25-05

Управление по Приморскому району

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

Отдел надзорной деятельности профилактической работы Приморского района

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 40-1-330

г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4  
(место составления акта)

12-00  
(время)

11.06.2021г.  
(дата составления акта)

На основании: распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г.  
Санкт-Петербургу от 20 мая 2021 года № 40-1-330

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания дошкольной образовательной организации  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

расположенного по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 19, корп. 3, лит. А

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1  
Приморского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 1 Приморского района Санкт-  
Петербурга), юридический адрес: 197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 19, корп. 3,  
лит. А; ИНН 7814046695; ОГРН 1027807589292.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с  
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 07 » июня 20 21 г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность 2 ч.  
« 11 » июня 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 2 » дня (ей) (« 3 » часа)  
(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий Мартынок Анна Владиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

« 11 » часов « 30 » минут « 07 » июня 20 21 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий Мартынюк Анна Владиславовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы правообладателей объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 19, корп. 3, лит. А.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)


Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охрannого обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения плановой выездной проверки нарушений требований пожарной безопасности не выявлено.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялись

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводился.
4. Фототаблица
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: нет.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: нет.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока

проведения плановой проверки) не оформлялся.

8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.

9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Иванова Анастасия Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района управления по Приморскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 11 ” июня 20 21 г.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий Мартынюк Анна Владиславовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 11 ” июня 20 21 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)

\_\_\_\_\_

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Мартынюк Анна Владиславовна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022